



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Яшину О.Ю.

madriwa@yandex.ru

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Большая Пироговская ул., д. 23,
Москва, 119435
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.gov.ru

03.10.2025 № 27570-ОГ/06


На № _____ от _____

Департамент стратегических проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по итогам рассмотрения Вашего обращения от 27 сентября 2025 г. № 336657 по вопросу о закреплении требований к проведению пусконаладочных работ в режиме эксплуатации в «ГОСТ Р 72005-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Канализационные очистные сооружения. Эксплуатация. Технологический регламент эксплуатации. Требования к содержанию, оформлению, разработке и утверждению» (далее – ГОСТ Р 72005-2025) сообщает следующее.

Из пунктов 3.1.1, 6.4.1, 5.2.3.3 и 5.2.6.3 ГОСТ Р 72005-2025 следует необходимость проведения пусконаладочных работ до начала осуществления опытной и постоянной эксплуатации канализационных очистных сооружений (далее – КОС).

При этом детальные требования к проведению пусконаладочных работ на КОС устанавливаются «ГОСТ Р 72113-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Канализационные очистные сооружения. Организация и проведение пусконаладочных работ. Общие требования» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 4 июня 2025 г. № 531-ст).

Директор Департамента
стратегических проектов



А.И. Бондарев