



**АДМИНИСТРАЦИЯ
Богородского муниципального округа
Нижегородской области**

Ленина ул., д. 206, г. Богородск,
Нижегородская область, 607600
тел. 2-15-81; факс 2-22-46
e-mail: official@adm.bgr.nnov.ru
08.04.2026 № Исх-104-001-186548/26

на № ОГ-104-001-46248/26 от
02.04.2026;

№ Сл-337-296674/26 от 02.04.2026

Яшину Олегу Юрьевичу;
Электронный адрес:
madriwa@yandex.ru

Ответ на обращения гражданина

Уважаемый Олег Юрьевич!

Ваши обращения от 02.04.2026 № ОГ-104-001-46248/26, Сл-337-296674/26, направленные в адрес министерства региональной безопасности Нижегородской области Главным управлением МЧС России по Нижегородской области, перенаправленные по принадлежности в администрацию Богородского муниципального округа Нижегородской области, для рассмотрения и ответа в части оказания услуг водоотведения г. Богородска, Нижегородской области, в соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рассмотрены.

По существу заявленного вопроса в части касающейся, сообщаем следующее.

Подтопление канализационных колодцев на участке улицы 1-я Рязанка в городе Богородске Нижегородской области (от дома № 13 до дома № 56) обусловлено интенсивным таянием снежного покрова и отсутствием системы ливневой канализации. В результате талые воды поступают в централизованную канализационную сеть, не рассчитанную на столь значительный объём стоков.

МУП «УВКХ» осуществляет регулярное техническое обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры, включая профилактический мониторинг и очистку коллектора специализированной техникой.

Выявленные мелкие неисправности оперативно устраняются собственными силами предприятия. В случаях выявления серьёзных повреждений соответствующие события фиксируются в журнале регистрации аварийных ситуаций и ликвидация производится согласно утверждённому графику ремонтных работ. Ликвидация аварийных ситуаций осуществляется в соответствии с нормативно-технической документацией, регламентирующей порядок и сроки проведения работ.

В рамках устранения растекания сточных вод выполнена прочистка трубопроводов, откачка сточных вод специальной техникой и устранение выявленных повреждений.

Перед началом периода активного снеготаяния предприятием были проведены профилактические мероприятия, включающие промывку коллекторов, проверку и текущий ремонт канализационных насосных станций (КНС), а также установку специальных ловушек на участках с повышенной вероятностью образования засоров.


Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области указывала администрации МУП «УВКХ» на недопустимость разлива сточных вод на рельеф и о надлежущей эксплуатации вверенного оборудования.

Обращаем внимание, что в настоящее время разработана проектно – сметная документация (ПСД) на капитальный ремонт системы водоотведения на территории г. Богородск и заключен контракт с ООО «ВТ СТРОЙИНЖИНИРИНГ», предметом которого является «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области. 1 этап». Отмечаем, что запланированные мероприятия включают ремонт сети водоотведения, расположенной также и на улице 1-я Рязанка.

По информации заказчика работ сообщаем, что Контрактом № 002 от 19.05.2025 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа

Нижегородской области. 1 этап» предусмотрен срок окончания работ – не позднее 30.11.2026.

Заместитель
главы администрации



Д.М. Слугин

Чудаков Виктор Владимирович
8(831)7021509